

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة - ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site : www.siicegypt.com

e-mail: purchasing@siicegypt.com

أجهزة وأدوات وخرائطم للإطفاء ع.٢٠٢١/٢٠٢٠ مذكرة قطاع البيئة والسلامة المهنية ٢٠٢١/٠٣/٣٠	(نظام المظروفين)	مناقضه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٢٢ المظروفين جلسة يوم ٢٠٢١/٠٥/١٩ الساعة العاشرة صباحاً
---	-------------------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابة	ق
		عدد	أجهزة وأدوات وخرائطم للإطفاء طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٦) الموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لايتجزأ من المناقصة		

ويقدم العروض على أساس الاتي:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفرض الموضحة بعاليه والتي سيتم استلام
المظاريف الثلاثة.

أ- المظروف الفني :

يحتوي علي المواصفات الفنية التفصيلية والكتالوجات مع ذكر الماركة والموديل وبلد الصنع للمعروض
وسيتم الفرض ٢٠٢١/٠٥/١٩ تمام الساعة العاشرة صباحاً وفي حالة تقديم خطاب ضمان كتأمين
ابتدائي يتم تقديم صورة من هذا الخطاب مجهولة القيمة ترفق مع المظروف الفني.

ب- مظروف التأمين الابتدائي:

٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل
يقدم التأمين الابتدائي (اصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو
إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .

ج- المظروف المالي :

- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير
معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفرض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً الضريبة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم
الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية
المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- وسيتم إخطاركم بجلسة فرض المظروف المالي للعروض الفنية المقبولة

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الاتي:-

- ١- التسليم: مخازننا بترانزيت الحوامدية
- ٢- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعا.
- ٣- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٤- مدة التوريد: أقل مدة توريد
- ٥- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم
أكثر من بديل .

٦- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

٧- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

٨- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب

٩- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٢ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١٠- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١١- تذكر ماركة وبلد صنع البضاعة المعروضة وكذلك الطرازات والموديلات.

١٢- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٣- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٤- في حالة التعاقد

١٥-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

١٥-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط.

١٥-٣- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.

١٥-٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

- شهادة اختبار

١٥-٥- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

١٥-٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.

١٥-٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

١٦- علي المندوب الذي يقدم العرض ويحضر جلسة فض المظاريف أن يوقع بكشف الحضور المعد لذلك موضحاً اسم الشركة واسمه بالكامل ورقم تحقيق شخصيته.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :



كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
١	خرطوم كرستال مبطن بالكاوتش كامل باللواكير نظام موريس ٢,٥ بوصة بطول ٣٠ متر ، يتحمل ضغط انفجار لا يقل عن ٤٠ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار . - اللواكير من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوطة بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم . - تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادته منشأً موضحاً بها بلد الصنع والطراز وسنه الإنتاج - تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام وذلك ضد عيوب الصناعة .	عدد	١٧٨
٢	خرطوم ١,٥ باللواكير ٢,٥ نظام موريس بطول ٣٠ متر مبطن بالكاوتش مقاوم للأحماض كامل ، يتحمل ضغط انفجار لا يقل عن ٥٠ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار . - اللواكير من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوط بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم . - تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادته منشأً موضحاً بها بلد الصنع والطراز وسنه الإنتاج تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام وذلك ضد عيوب الصناعة .	عدد	١٥٠



رئيس قطاع البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة

مناقشة ١٤٤٠/٥/١٩
١٥/٥/١٩
١٤٤٠

١٣

كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
٣	خرطوم كاوتش بالبشپورى لجهاز ثانى اكسيد الكربون سعة ٦ كجم بطول ١ متر مسلح	عدد	٢٥
٤	خرطوم كاوتش بالبشپورى لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٢٠ ك بطول ٢ متر مسلح .	عدد	٣٠
٥	خرطوم قطر واحد بوصة متيل من الداخل ضغط لا يقل عن ٢٠ بار طول اللفة الواحدة من ٥٠ الى ٦٠ متر .	متر طولى	٦٦٠ متر
٦	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة ١٢ كجم ، نوع البودرة (A.B.C.D.E) .	عدد	٣٨
٧	جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة ٦ كجم ، نوع البودرة (A.B.C.D.E) .	عدد	١٨١



رئيس قطاع البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة

عناقبة ١٤٤٠/٤٠٤٠/٤٠٤٠
صحة ١٩/٥/٤٠٤٠

٤١٨

كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
٨	جهاز اطفاء سعة "٥٠كجم" بودرة كيمياوية جافة على عجل على أن يتحمل ضغط انفجار هيدروليكي لا يقل عن ٧٠كجم/سم ^٢ وضغط تشغيل ١٧,٥ كجم/سم ^٢ وضغط اختبار على ٣٥ كجم/سم ^٢ .	عدد	٦
٩	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ٦ كجم	عدد	٥٣
١٠	جهاز إطفاء رغوى ٩ لتر أكوى جت .	عدد	٣٣
١١	اسطوانة اطفاء رغوى ٥٠ لتر	عدد	١٢
١٢	جهاز اطفاء ثاني أكسيد الكربون ١٢ك	عدد	٥
١٣	جهاز اطفاء بودرة كيمياوية جافة محمل على عجل ٢٥ كجم	عدد	٢



رئيس قطاع البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة

مناقشة ٢٠٢٠/١٢/١٤
٥٠٤/٥٠١٩

٢٠٢١

(أجهزة إطفاء)

كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
١٤	صندوق إطفاء مجهز ببكرة هوزريل بالخرطوم والبشوري ١,٥ بوصة بالمواصفات الآتية :- - الصندوق مصنوع من الصاج او الاستانلس استيل بسماكة ١ مم إلى ٢ مم . - يتم تصنيع البكرات بكبسها علي مكابس هيدروليكية لتشكل إضلاع تكسيها القوة والصلابة وتمنع التواءها عند الاستخدام . - يتم طي الأطراف الخارجية للبكرة الى الداخل وذلك من اجل استخدام آمن . - الخرطوم المطاطي يعمل على ضغط تشغيل ١٥ بار كما يتم اختباره على ضغط انفجار يبلغ أكثر من ٥٠ بار . - محيط مقايض الابواب مصنوعة من الاستانلس استيل كما أن المقيض المتحرك مطلي بالكروم . الصناديق المصنوعة من الصاج يتم دهانها بالبودرة الكترولستاتيكيا ثم تعرض للفرن على درجة حرارة تتراوح بين ١٦٠ و ٢٠٠ درجة مئوية مما يكسبها مظهراً جذاباً إضافة الى حمايتها من العوامل الجوية كالصدأ .	عدد	٨



رئيس قطاع البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة

٢٠٢٠/٠٤/٠٤
٢٠٢٠/٠٥/١٩

٣/٤

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية

إدارة السلامة والصحة المهنية

كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ (أجهزة إطفاء)

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
١٥	بشورى نحاس مورس ٢,٥ بوصة بطول ٣٠ سم	عدد	١٣١
١٦	بشورى متعدد الأغراض (٥) مراحل ٢' ٢ بوصة مورس .	عدد	٦٦
١٧	مدفع متعدد الأغراض لسيارة الاطفاء .	عدد	٤
١٨	مدفع إطفاء مزود بوصلة الرغوى وذلك لتركيبه فوق برج متحرك لمخزن السكر	عدد	٢
١٩	حنفية اطفاء نحاس مورس ٢,٥ بوصة ٨ كجم ٢ بنز	عدد	١٠١
٢٠	جردل صاج حجم كبير دهان احمر	عدد	٩٠
٢١	دولاب صاج لحفظ الخراطيم مقاس ٣٠×٦٠×٦٠	عدد	٤٦



رئيس قطاع البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة

٢٠٢٠/٥/١٩
٢٠٢٠/٥/١٩

١٣

(أجهزة إطفاء)

كشف تجميع الطلبات العامة للمصانع لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

م	الوصف	الوحدة	اجمالي
٢٢	خلاق رغوى نمرة "١٠" كامل بالمولد (بالقاذف) بالمواصفات الآتية :- - أن تكون مائه الصنع للخلاط من سبيكة معدنية خفيفة على ان يكون قلب الخلاط آمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع مادة الرغوى . - أن يكون الخلاط قابل لضبط نسبة الخلط من (صفر % : ٦٠ %) عن طريق مقبض (مفتاح) . أن يعطى الخلاط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط (٥:٧) بار.	عدد	٢
	جهاز رغوى ٢٥ لتر أكوا جت محمل على عجل	عدد	١

صانعة ١٤٠٠/٤٠٤
١٩/١٥/٤٠٤
م/١٩

رئيس قطاع البيئة والسلامة



مدير عام السلامة والصحة

١٣

١٣