

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٩ - في حالة التعاقد

- ١-١٩ - تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩ - أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو شيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩ - يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩ - يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩ - جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩ - شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩ - إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

نرسي

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمال	المنصف	م
٦٨	<p>خرطوم كرسنال مبطن بالكاوتش كامل باللواكير نظام موريس ٢.٥ بوصة بطول ٣٠ متر، يتحمل ضغط انفجار لا يقل عن ٤٥ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار (م.ق.م ٢٠٠٥/٣٥١٣). اللواكير من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوطة بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم.</p> <p>- تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهاده منشأ موضحاً بها بلد الصنع والطرز وسنه الإنتاج يجب الاتزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد .</p> <p>- تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لاتقل عن سنتين من تاريخ الاستلام وذلك ضد عيوب الصناعة .</p> <p>- مطبوع على كل وحد طول على الخرطوم (رقم وتاريخ المواصفة درجة الخرطوم والقطر الداخلى ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج) بطريق غير قابله للمحو .</p>	١

مدير عام السلامة والصحة المهنية



أحمد

كيعيا بكم هيمن إبراهيم أحمد

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمالي	الـصـنـف	م
٥٧	<p>- خرطوم ١.٥ بوصة باللواكيز ٢.٥ بوصة نظام موريس بطول ٣٠ متر</p> <p>- مبطن بالكوتش مقاوم للأحماض كامل ، يتحمل ضغط انفجار لا يقل عن ٥٠ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٧ بار (م.ق.م ٣٥١٣/٢٠٠٥) .</p> <p>- اللواكيز من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوط بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم .تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهاده منشأ موضحاً بها بلد الصنع والطرز وسنه الإنتاج يجب الاتزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد .</p> <p>- تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لاتقل عن سنتين من تاريخ الاستلام ضد عيوب الصناعة .</p> <p>- مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم (رقم وتاريخ المواصفة - درجة الخرطوم والقطر الداخلى - ضغط التشغيل - الضغط الانفجارى - تاريخ الانتاج) بطريقة غير قابله للمحو .</p>	٢

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

كيمياء / هيمى إبراهيم أحمد



مدير عام السلامة والصحة المهنية

محمد

٧/٥

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمالي	الصنف	م
٢٥	- خرطوم كاوتش بالبشورى لجهاز ثاني اكسيد الكربون سعة ٦ كجم بطول ١ متر مسلح - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٣-
١٥	- خرطوم كاوتش بالبشورى لجهاز ثاني أكسيد الكربون سعة ٢٠ كجم بطول ٢ متر مسلح . - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٤-
٨٠٠ م	- خرطوم قطر واحد بوصة متيل من الداخل ضغط انفجارى لا يقل عن ٣٠ بار وطول اللفة الواحدة ٣٠ متر - (م.ق.م ١ - ٧٧٧٦ / ٢٠١٤).	٥-
٤١	- جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة ١٢ كجم ، نوع البودرة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٦-
٧٦	- جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة ٦ كجم ، نوع البودرة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٧-

82

مدير عام السلامة والصحة المهنية
 رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية
 كيميائكم هيمن إبراهيم أحمد



الحجر

٧١٢

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	الوصف	اجمالي
٨	- جهاز اطفاء سعة "٥٠ كجم" بودرة كيماوية جافة على عجل على أن يتحمل ضغط انفجار هيدروليكي لا يقل عن ٧٠ بار وضغط تشغيل ١٧.٥ بار وضغط اختبار على ٣٥ بار (م.ق.م ٢٠٠٧ / ١٤٩٤)	٧
٩	- جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ٦ كجم (م.ق.م ٧٣٥)	٣٠
١٠	- جهاز إطفاء رغوى ٩ لتر أكواجت (م.ق.م ٤١٠٥) ..	٣٢
١١	- اسطوانة اطفاء رغوى ٥٠ لتر (م.ق.م ٤١٠٥) ..	١٤
١٢	- جهاز اطفاء ثاني أكسيد الكربون ١٢ ك (م.ق.م ٧٣٥) ..	١٠
١٣	- جهاز اطفاء بودرة كيماوية جافة محمل على عجل ٢٥ كجم - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٤

رئيس قطاعات البيئة والسلامة
رئيس قطاعات البيئة والسلامة

كيميائي
هيمن إبراهيم أحمد



مدير عام السلامة والصحة المهنية

محمّد

٤ / ٧

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمالي	الصف	٢
١٥	<p>١٤ - صندوق إطفاء مجهز ببكرة هوزريل بالخرطوم والبشورى ١ بوصة بالمواصفات الآتية :- - الصندوق مصنوع من الصاج سمك ١ مم إلى ٢ مم . - يتم تصنيع البكرات بكبسها على مكابس هيدروليكية لتشكيل أضلاع تكسبها القوة والصلابة وتمنع التواءها عند الاستخدام . - يتم طي الأطراف الخارجية للبكرة الى الداخل وذلك من اجل استخدام آمن . - الخرطوم المطاطى يعمل على ضغط تشغيل ١٥ بار كما يتم اختبارة على ضغط انفجار يبلغ أكثر من ٥٠ بار . - محيط مقابض الابواب مصنوعة من الاستانلس استيل والمقبض متحرك - الصناديق تعالج حراريا ضد الصدا قبل الدهان ويتم دهانها الكتروستاتيكياً مما يكسبها صلابه لحمايتها من العوامل الجوية كالصدا (م.ق.م ٧٧٧٦ / ٢٠١٤)</p>	١٤

(Handwritten signature)



مدير عام السلامة والصحة المهنية

(Handwritten signature)

رئيس قطاعات البيئة والسلامة
رئيس قطاعات البيئة والعلاء

كيميانى / هيمىن إبراهيم أحمد

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	الوصف	ايجال
١٥	- بشبوري نحاس مورس ٢.٥ بوصة بطول ٣٠ سم م.ق.م ٨٢٦٧ بأجزائها) ..	٣٠
١٦	- بشبوري متعدد الأغراض (٥) مراحل ٢.٥ بوصة مورس مطابق للمواصفات القياسية المصرية .	٩٥
١٧	- مدفع متعدد الاغراض لسيارة الاطفاء م.ق.م ٨٢٦٧ بأجزائها).	٥
١٨	- مدفع إطفاء مزود بوصلة الرغوى وذلك لتركيبة فوق برج متحرك لمخزن السكر م.ق.م ٨٢٦٧ بأجزائها)	١١
١٩	- حنقية اطفاء نحاس مورس ٢.٥ بوصة ٢ بنز مطابق للمواصفات القياسية المصرية ..	٧٧
٢٠	- جردل من الصاج المعالج ضد الصدأ ومدهون الكتروستيكييا حجم كبير دهان احمر (طبقا لرؤية اللجنة الفنية)	٣٠

مدير عام السلامة والصحة
قطاعات البيئة والسلامة
والصحة المهنية

رئيس
قطاعات البيئة والسلامة
والصحة المهنية

كيميائي / محمد ايمن ابراهيم احمد



محمد

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	الوصف	ايجال
٢١	- دولاب من الصاج المعالج ضد الصدأ ومدهون الكتروستاتيك لحفظ الخراطيم مقاس ٣٠×٦٠×٦٠ سم طبقاً لرؤية اللجنة الفنية	٣١
٢٢	- خلاط رغوى نمرة "١٠" كامل بالمولد (بالقاذف) بالمواصفات الآتية:- - أن تكون مائه الصنع للخلاط من سبيكة معدنية خفيفة على ان يكون قلب الخلاط أمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع مادة الرغوى . - أن يكون الخلاط قابل لضبط نسبة الخلط من (صفر % : ٦%) عن طريق مقبض (مفتاح) . - أن يعطى الخلاط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط (٥:٧) بار. - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٩

(Handwritten signature)

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

كيميانى / هيمى إبراهيم أحمد



مدير عام السلامة والصحة المهنية

(Handwritten signature)