

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

مهمات كهربائية
ط.ف: ١٠٧ ، ١٢٩ التكرير

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٤
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠١/١١
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			مهمات كهربائية لمشروع المؤخرة الجديدة طبقاً للمواصفات المرفقة و عدده (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفحص للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.

٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.

٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .

٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٨-١٩- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث ان المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فسخ المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

المواصفات الفنية للطلب الفني رقم ١٢٩, ١٠٧ اتمكريد

الكمية	المواصفات الفنية	٢
3	<p>ABB TP40.2 Indoor Current Transformers for MV Medium Voltage Power with the following specifications :</p> <p>Rated voltage : 11kV</p> <p>Rated frequency : 50 HZ</p> <p>Insulation level : 12/28/75kV</p> <p>Ratio : 200//5/5 A</p> <p>Insulation class : E</p> <p>Rated Short-Time Thermal Current : 100/40 KA</p> <p>Indoor CT MV Transformers Protection : IP 40</p> <p>TransformerS are manufactured conformably to IEC Standards</p> <p>Transformers are designed for ambient temperature 50°c</p> <p>Burden class (VA/CI) :1S1 – 1S2 , 15VA , CL. 0.5 FS 5</p> <p>Burden class (VA/CI) : 2S1 – 2S2 ,15VA ,CL 5P 10</p> <p>Submit us with technical catalogue or data sheet for the C.T</p>	-١
1	AC Digital Ampere meter (0- 200)A Can be measured electric current in ampere and display the value in numeric form , the meter provided with Out put : 4 - 20 ma	-٢
3	High voltage fuse for voltage transformer type (ACEF ABB) In : 6A Un: 12KV I1 (Max tested Breaking current): 50KA I3 (rated Min . breaking current) $\leq 3 \times I_n$	-٣
3	High voltage fuse for voltage transformer type (ACEF ABB) In : 63A Un: 12KV I1 (rated Max. Breaking current) : 50KA I3 (rated Min . breaking current) $\leq 3 \times I_n$	-٤
3	High voltage fuse for voltage transformer type (ACEF ABB) In : 100A Un: 12KV I1 (rated Max. Breaking current) : 50KA I3 (rated Min . breaking current) $\leq 3 \times I_n$	-٥
2	Digital Mlutimeter type :KMM 01U , KARACA Technical Specifications: Measurement Range : Ampermeters : 0...9999 A Voltmeter L1 : 180...260 VAC	-٦

L2 : 0...300VAC
L3 : 0...300VAC
Frequencymeter: 30...70 Hz.
Accuracy :
Ampermeter : $\pm (\%1 + 1)$
Voltmeter : $\pm (\%1 + 1)$
Frequencymeter : $\pm (\% 0,2 + 0,1)$
Class : 1
CT Ratios : 1...2000
Screen : Ampermeter : 3 x 4 digits
Voltmeter : 3 digits
Frequencymeter : 3 digits
Supply Voltage : 230 Vac $\pm \%20$, 50/60 Hz
Power Consumption : $\leq 3W$
Ambient Temperature : -5...+55 C
Electrical Connector : Socketed Connectors
Connection : Vertical or Front Panel
Dimensions : 96x96 mm
Submit us with technical catalogue or data sheet for the Digital Multimeter type :KMM 01U

- تقديم *data sheet* والكتالوجات الفنية بالعرض الفني

- تقديم شهادة الضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة للأصناف التي يتم توريدها

- تقديم صورة من شهادة المنشأ للبضاعة التي يتم توريدها