

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨
Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

صيانة أجهزة مانع انقطاع التيار UPS مذكرة نظم المعلومات في ٢٠٢٦/٠٢/١٢	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٨٠ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٥/٠٥ الساعة الثانية عشر ظهراً
--	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابة	ق
				جنيه	جنيه
			عقد صيانة سنوي للأجهزة الآتية:-		
١	١٣	عدد	جهاز UPS قدرة ١٠ ك. فولت MODEL: NW 10000 (L) BATTERY STANDARD 16 X 9 AH		
٢	٦	عدد	جهاز UPS قدرة ٦ ك. فولت MODEL: NW 6000 (L) 16 X 7 AH		
			وطبقاً للشروط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- قيمة العقد بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- طريقة المحاسبة: في نهاية كل ثلاثة شهور شاملة الضريبة القيمة المضافة بما فيها خدمة الصيانة وتوريد قطع الغيار والبطاريات
- ٥- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٦- عدد الزيارات: الصيانة الشهرية بمقر كل مصنع بواقع عدد (١٢) زيارة سنوية لأجراء الصيانة اللازمة لكل جهاز وذلك في أوقات العمل الرسمية بخلاف الزيارة الطارئة عند حدوث أعطال .
- ٧- الإصلاح يشمل الأعطال قيمة قطع الغيار والبطاريات توريد وتركيب بمعرفة المورد .
- ٨- يلتزم المورد بتغيير القطعة أو موديلها وفي حالة عدم توافر هذه القطعة أو موديلها يقوم المورد بتوفير وحدة UPS بديلة بدون أي أعباء مالية حتى يتم الإصلاح .
- ٩- القيام بأعمال الصيانة الوقائية والدورية والطارئة تحت إشراف السادة المسؤولين لدي المورد بشركتنا بمركز الحاسب الآلي وذلك لضمان التشغيل المستمر لأجهزة UPS ولا يعتد بالزيارة للقيام بأعمال صيانة وقائية أو دورية أو طارئة إلا بعد اعتماد تقرير الصيانة من السادة المسؤولين بشركتنا بمراكز نظم المعلومات .
- ١٠- يقوم المورد بأعمال الصيانة الطارئة وذلك في حالة حدوث أي عطل مفاجئ يتم التواجد خلال ٧٢ ساعة من إبلاغ المورد المسئول عن أعمال الصيانة بالفاكس أو الإيميل أو بأي وسيلة اتصال أخرى ويتم خصم مبلغ ١% من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير من مستحقاته علي أن يتم الإصلاح وتغيير قطع الغيار وذلك بحد أقصى ٧٢ ساعة من وقت ذهاب مسئول الصيانة المورد المسئول عن تنفيذ أعمال الصيانة وفي حالة التأخير أو المماطلة يخصم ١% من إجمالي قيمة العقد وذلك بدون الرجوع إلي المورد المسئول عن تنفيذ أعمال الصيانة .

- ١١- أن يكون لدي المورد المسنول عن أعمال الصيانة مركز صيانة معتمد من وزارة الصناعة وأن يكون هذا المركز ساري الترخيص والعمل طول فترة العقد .
- ١٢- عقد الصيانة شامل جميع قطع الغيار لأجهزة UPS بما فيها البطاريات الخاصة بوحدة الـ UPS ويلتزم المورد بتوريد قطع الغيار جديدة وأصلية علي أن تحتفظ شركتنا بجميع قطع الغيار المتبدلة والتالفة .
- ١٣- في حالة تأخير المورد عن أعمال الصيانة عند طلبه لصيانة طارئة بحد أقصى ٦ أيام من تاريخ الإبلاغ يحق لنا بطلب إلي شركة أخري تقوم بالإصلاح وذلك خصماً علي حساب المورد عن تنفيذ أعمال الصيانة بقيمة فاتورة الإصلاح دون الرجوع أو أي اعتراض من الشركة المسنولة عن أعمال الصيانة .
- ١٤- يقوم المورد المسنول عن تنفيذ أعمال الصيانة بتقديم ١٠% من قيمة العقد الإجمالية كخطاب ضمان يحتفظ في شركتنا كتأمين نهائي بدون فوائد ويرد إلي شركة المسنولة عن تنفيذ أعمال الصيانة بعد انتهاء فترة التعاقد .
- ١٥- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ١٦- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٧- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ١- خطاب ضمان بنكي
٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١٨- علماً بأن الأجهزة المطلوب صيانتها توجد بالمواقع الآتية:-

المصنع	المركز الرئيسي	الفرع الرئيسي	كوم أمبو	ادفو	ارمنت	قوص	دشنا	نجح حمادي	أبو قرقاص	المعدا ت	التكرير	المركز الطبي	التقطير
بند رقم (١)	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
المصنع	المركز الرئيسي	الفرع الرئيسي	فينوس	العطور	النقل	الكيمياويات							
بند رقم (٢)	١	١	١	١	١	١							

- ١٩- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ٢٠- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ٢١- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ٢٢- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ٢٣- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ٢٤- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ٢٥- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للاطلاع والمطابقة) وسابقة الأعمال .

٢٦- في حالة التعاقد

- ١-٢٦- تكون مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ تحرير العقد وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة .
- ٢-٢٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٣-٢٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة العقد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط مع تقديم أصل خطاب الضمان .

- ٢٦-٤ - يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٢٦-٥ - جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٢٦-٦ - لشركة السكر الحق في إلغاء المناقصة.
- ٢٦-٧ - إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.

٢٧ - إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
 نامل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات





التوقيع




الإعداد بمعرفة:



التوقيع

روجعت بمعرفة:



التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

إجراءات الصيانة الدورية لوحدات الـ UPS

- ملاحظة رسائل الإنذارات والأخطاء التي تظهر وتحليلها .
- استبدال المكونات والكروت الالكترونيه التالفه بأخرى مماثله وجديده وأصليه .
- مراجعة جودة الوصلات والكابلات .
- مراجعة درجات الحرارة وفحص المراوح وإستبدال التالف منها بأخرى جديده وأصليه .
- إختبار البطاريات (الجهد - التوصيلات - التورم) كل شهر وإستبدال التالف منها .
- التحقق من تدفق الهواء و جودة التهويه وفحص الفلاتر شهريا وتنظيفها أو إستبدالها إن لزم الأمر .
- فك الوحده وتنظيفها من الداخل تنظيفا داخليا دقيقا لإزالة الأتربه باستخدام الطرق المعتمده من الصانع الاصيلي طبقا لكتالوج كل UPS .
- اختبار المفاتيح والقواطع الكهربيه الخاصه بدائرة الـ UPS .
- استخدام أجهزة الافوميتر لقياس جهد الخرج والتيار والتأكد من انها حول معدلاتها الطبيعيه .
- التأكد من ان الحمل الكهربى الموصل على الـ UPS في نطاق المسموح به .
- التأكد من عدم وجود أي سخونه غير عاديه بأي مكون من مكونات الـ UPS .
- ضمان بقاء درجة الحرارة والرطوبه في الغرفه ضمن الحدود المسموح بها (بينه بارده وجافه) .
- في حالة عدم انقطاع التيار الكهربى لفترات طويله ، يجب فصل مصدر التيار والتحميل على البطاريات لمدته كافيه وملاحظه المده طبقا للحمل .
- التأكد من ان جميع القيم التي تظهر على الشاشة في الحدود الطبيعيه ومطابقه للحاله الواقعيه .
- استبدال الـ UPS العاطل بمثيله لحين إصلاح العطل .
- إجراء الاختبارات اللازمه للتأكد من فاعليه جميع إشارات الـ Trip و Alarms طبقا لكتالوج الـ UPS .
- إختبار إشارة الفصل عند حدوث Under Voltage بجهد الدخل للـ UPS .