

# شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site : [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

e-mail: [purchasing@siicegypt.com](mailto:purchasing@siicegypt.com)

طلبية عامة قواطع كهربائية ٢٠٢٢/٢٠٢١

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٥١  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٧/٠٦/٢٠٢١  
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			قواطع كهربائية طبقاً للكشف المرفق وعدده (٣) والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- السعر لكل بند موضحاً سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الإجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفرض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها .
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا بتحويل بنكي .
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- مدة التوريد: أقل مدة توريد
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدين بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٢ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

- ١٥- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.  
١٦- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).  
١٧- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .

#### ١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.  
٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (٥%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٦) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .  
٣-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  
- شهادة التحليل

- ٤-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.  
٥-١٨- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .

- ٦-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .

- ٧-١٨- في حالة توريد بضاعة بنسب حيود مقبولة من طرفنا يتم قبول البضاعة مع خصم مبلغ مقابل الحيود في المواصفات بنسبة تحددها معامل شركتنا وفي حالة توريد بضاعة بنسبة حيود غير مقبولة من طرفنا يتم إعادة البضاعة لكم وعلي حسابكم مع تحميلكم بأية مصاريف ناتجة عن ذلك.

- ١٩ - إفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفض.  
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



٩٠

المواصفات	الكمية	م
<p>Low voltage Air circuit breaker (A.C.B) Draw able complete with motor mechanism ,shunt trip , closing coil , under voltage coil ( all with control supply 220v- 50HZ) In = 3200 A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rated operation voltage (Ue) : 690 VAC</li> <li>-Rated insulation voltage (Ui) : 1000 VAC</li> <li>-Rated impulse withstand voltage (Uimp) : 12 KV</li> <li>-Rated breaking capacity @380 volt : 85 KA</li> <li>-Ics = 100% Icu</li> <li>- Provided with electronic trip protection unit for instantaneous short – circuit , overload protection (long time) , short time short circuit protection - long time pick –up adjustment type Ir : adjustable</li> <li>- long time pick –up adjustment range : 0.4 .... 1 x In</li> <li>- long time delay adjustment type : adjustable 9 setting</li> <li>-( tr) long – time delay adjustment range                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- short - time pick –up adjustment type Isd : adjustable 9 setting</li> <li>- ( Isd) short - time pick –up adjustment range : 1.5 ... 10 x Ir</li> <li>- short time delay adjustment range : adjustable 5 setting</li> <li>- (tsd) short – time delay adjustment range: 0.02 .... 0.5 sec</li> <li>- instantaneous pick – up adjustment type li : adjustable</li> <li>- Instantaneous pick – up adjustment range: 2 .... 15 x In</li> </ul> </li> <li>-Frequency : 50HZ</li> <li>-Provided with Aux contacts for C.B open / closed ( 5NO+5NC)</li> <li>-The breaker tested by international test Authorities and this test certificate</li> </ul>	٣	-١
<p>Molded case circuit breaker (M.C.C.B) Fixed with the following specification Rated</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-operation voltage (Ue) : 690 VAC</li> <li>-Rated insulation voltage (Ui) : 750 VAC</li> <li>-Rated impulse withstand voltage (Uimp) : 8 KV</li> <li>-Degree of protection (with terminal cove ) IP 20</li> <li>-Test push button</li> <li>-Suitable for use at 50°c without derating</li> <li>-Approvals and certificates</li> <li>- Icu = 36KA@380 v</li> <li>- Ics = 100% Icu</li> <li>-Rated breaking capacity @380 volt : 36 KA</li> <li>- protection Against over load &amp; instantaneous short circuit ( fixed thermo magnetic trip)</li> <li>-Adjustable thermal ( 0.4 – 1) In</li> <li>-Adjustable magnetic ( 1 – 10) In</li> <li>- Instantaneous 11 x In</li> <li>-The breaker tested by international test Authorities and this test certificate</li> <li>In = 1250 A</li> </ul>	١	-٢
Ditto 1000 A	٥	-٣
Ditto 800 A	١	-٤
Ditto 630 A	١٥	-٥
Ditto 400 A	١٧	-٦

شركة البكر والمصناعات الكهربائية  
التقطعات الكهربائية

Ditto 250 A	١٧	-٧
Ditto 200 A	٤	-A
Ditto 160 A	٢٠	-A
Ditto 125 A	١٠	-١٠
Ditto 100 A	١٢	-١١
Miniature circuit breaker (M.C.B) , 3 Pole , protection against over load and short circuit , Rated breaking capacity @380 volt 10KA -The breaker tested by international test Authorities and this test certificate In = 100 A	٨	-١٢
Ditto 63 A	٢٧	-١٢
Ditto 50 A	٤	-١٤
Ditto 40 A	٢٠	-١٥
Ditto 32 A	٣٠	-١٦
Ditto 25 A	١٥	-١٧
Ditto 16 A	١٢	-١٨
Ditto 10 A	١٤	-١٩
Ditto 6 A	٤	-٢٠
Ditto 4 A	٤	-٢١
Miniature circuit breaker (M.C.B) , 1 Pole , protection against over load and short circuit , Rated breaking capacity @380 volt 10KA -The breaker tested by international test Authorities and this test certificate In = 100 A	٨	-٢٢
Ditto 63 A	٦٣	-٢٢
Ditto 50 A	٥	-٢٤
Ditto 40 A	٢٢	-٢٥
Ditto 32 A	٤٢	-٢٦
Ditto 25 A	٧٧	-٢٧
Ditto 16 A	٧٨	-٢٨
Ditto 10 A	٣٣	-٢٩

شركة الكهرباء والكهربائيات  
القاهرة  
مصر

Ditto 6 A	١٥	-٢٠
Ditto 4 A	٢	-٢١
Ditto 3 A	٥	-٢٢
Manual motor starter ( 3ph ) provided with auxiliary contact (1NO+1NC) , Rated breaking capacity @380 volt 15KA , protection against over load and short circuit , Current range ( 2.5 - 4 ) A	٨	-٢٢
Ditto ( 4 - 6 ) A	٨	-٢٤
Ditto ( 6.3 - 10 ) A	١٥	-٢٥
Ditto ( 10 - 16 ) A	١٥	-٢٦
Ditto ( 16 - 25 ) A	١٥	-٢٧
Ditto ( 25 - 45 ) A	٢	-٢٨
Ditto ( 48 - 63 ) A	٢	-٢٩
Motor Starter C.B GV 2 , 400 V / 50 Hz ,+ 1 NO Current range ( 4 - 6 ) A	١٥	-٤٠
Ditto ( 10 - 25 ) A	١٥	-٤١
Compact MCCB Adjustable , capacity 36KA , 50 C° , Current range ( 25 - 32 ) A	٥	-٤٢
Ditto 50 A	٥	-٤٣
Ditto ( 63 - 100 ) A	٣	-٤٤
Ditto ( 120 - 250 ) A	٢	-٤٥

#### الشروط العامة

١- القواطع المطلوبة يجب أن تكون من الصانع الأصلي أو وكيله أو الموزع المعتمد لديه مع تقديم شهادة الوكالة agency agreement أو شهادة الموزع المعتمد certificate of authorized distributor وتكون سارية ضمن العرض الفني لضمان جودتها وضمان خدمة ما بعد البيع

٢- تقديم أصل الكتلوجات الفنية للدراسة الفنية .

٣ - ضمان للبضاعة الموردة لمدة ١٢ شهر ضد ميوب الصناعة من تاريخ التوريد

٤ - شهادة اختبار للقواطع الموردة test certificate

٥- شروط الدفع : ٩٠% عند التوريد وأستلام البضاعة بمعرفة اللجنة الفنية . ١٠% بعد التشغيل الناجح بعد أنقضي ٣ شهور من تاريخ الاستلام

