

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

ترانسيمترات + بلوف - مشغلات

ط.ف: ٢٩٩ - ٣١١ - ٣١٤ - ٣٦٩
- ٣٧٠ تقطير الحوامدية

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٥
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١١/٢٣
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			ترانسيمترات + بلوف + مشغلات طبقاً للمواصفات المرفقة وعددها (٤) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مداولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي
٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.

- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
 ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
 ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
 ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
 ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
 ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
 ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
 ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
 ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
 ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
 ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
 نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع


الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

Spare Parts Required for Distillation factory

item	Qty.	Specefications	Factory
1	4	Two wire microprocessor Gauge pressure Transmitter complete with digital indicator , local keys for configuration Medium , CO2 Connection , 1/2 inch threaded Operating temperature , -30 to 70 deg. C Output signal , 4 ----- 20 mA , Range , 0 ----- 50 bar , Adjustment , 0 ---- 25 bar	299/3 Distil.
2	2	Endress Hauser Level Switch Type , FTL260-0020 Length , 130 mm , Material , St.St.	311/1 Distil.
3	2	IFM Electronic Flow Switch Type , SI5000 SID10ABBPKG/US Material , St.St.	311/3 Distil.
4	2	Danfoss Solenoid Valve complete with flange , Strainer and Coil Solenoid valve , EVRA 15 TYPE , 032F6215 Strainer , 1/2 inch BW TYPE , 006-0052, FA15 Flange , 3/8 inch. Flange , type 11 Coil , 24 VDC , 20 W TYPE , 018F6857	311/4 Distil.
5	3	Electro penumatic positioner SIEMENS , single acting , Linear SIPART PS2 I/P Positioner 6DR5010-ONG00-OAA1 Mounting kit set linear including lever arm 6DR4004-8V	314/6 Distil.



1/3

6	1	<p>Single acting Electro penumatic control valve came flex type Complete with Actuator , Flanged , and Electro Penumatic Positioner All body material and internal parts , Anti chemical for hard acids St.St. 316L or better and complete with its required fittings . Body , St.St.316L , Flange , Trim , Stem , Plug , Seat all (St.St. 316 L) Medium , Acetic Acid Vapour 99.9% concentration Size , 2 inch. (50mm) , Max. Flow , 500 kg/h Operation Temperature : 150 deg. C Max. I/P Pressure , 0.4 bar , supply air , 3 ---- 6 bar Input signal , 4 ---- 20 mA , Action , Normal close (NC) Manufacture , Dresser-Masoneilan - Europe</p>	314/7 Distil.
7	4	<p>Penumatic block single acting C73451-A430-D80 Brand , SIEMENS</p>	368/1 Distil.
8	1	<p>3 way mixing Electro-Pneumatic Globe Control Valve (one inlet + Two Outlet) , Normally closed Complete with Hand Wheel , Air Filter Regulating , Smart Positioner and all accessories for installation and operation with following specifications , Valve material , Body St.St. 316L , Trim , Stem , Plug , Seat all material (St.St. 316L) Leakage Class , "A" for Tight shut off the valve . Valve end connection , Flanged St.St.316L With all Erection material and fitting Medium , Ethyl Acetate , Density , 0.89 g/cm3 DN: 100 mm , PN , 10 bar , max. temp. , 70 deg. C. Max. max diff. pressure for closing , 12 bar Single Acting Actuator , Air Supply , 4 ----- 6 bar</p>	368/2 Distil.

9	2	<p>2-Wire Microprocessor Flange Mounted Differential pressure transmitter for Level , complete with digital indicator , local keys for configuration and all body material for wet contact are anti chemical for hard acids St.St. 316L Medium , Acetic Acid 99.9% concentration operating temperature , 60 deg.C Power supply , 24vdc , Output signal , 4 ---- 20 mA , Range , 0 ----- 400 mbar Flange , Single Direct Mounting Flange 100 mm St.St. 316L</p>	368/3 Distil.
10	1	<p>2 Wire Capacitance level Transmitter Model , SITRANC LC500 Probe Version with Stilling Well Type ,JML55150BJ012AA - Z Process Connection type , Thread 1 1/2 inch BSPT Material , St.St. 316L Probe insulation ,PFA Insertion length (Y01) , 800 mm Active shield length (Y02) , 200 MM Medium , CO2 Liquid Power supply , 24 vdc , Output , 4 ---- 20 mA Temp. , -40 ----- 80 deg.C , Working Pressure , 25 bar</p>	369/1 Distil.
11	2	<p>IFM Electronic Flow Switch for connection to evaluation unit with display and local key for calibration operating voltage : 24 vdc , Output : switch Medium : CO2 Liquid @ 25 bar Medium temperature : -40 to 80 deg. Probe length : 45 mm Connection : internal thread M18X1.5 Material : SS316L</p>	369/2 Distil.



2/3

12	1	<p>Electro - Penumatic Butterfly Control Valve Single Acting Normally close type complete with Hand Wheel , Air filter Regulating Positioner , and all accessories for installation and operation with following specification: Valve : metallic seat Material : Body , Stem , Disk , Seat all (St.St. 316L) Medium : Vinasse DN: 150 mm , PN: 10 BAR , Max. Temp. : 300 deg. C Max. diff pressure for closing : 10 bar Single Acting Actuator Normal Air Supply : 4 ----- 6 bar</p>	370/1 Distil.
13	2	<p>Electro penumatic positioner SIEMENS , single acting , Linear SIPART PS2 I/P Positioner 6DR5010-0NG00-OAA1</p>	370/2 Distil.



2/2