

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

بطاريات قلووية ١١٠ فولت DC ط.ف: ١٥٩ كوم أمبو ٢/١٤٦ التكرير	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٧ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٥/١١ الساعة الثانية عشر ظهراً
--	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			بطاريات قلووية ١١٠ فولت DC طبقاً للمواصفات المرفقة وعددها (١) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومنضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر أقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة من مداول المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.

- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
 ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
 ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
 ١٧- سيتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
 ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
 ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
 ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
 ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
 ٦-١٩- يرفق مع العرض صورة :-
 - البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة علي القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الالكترونية .
 ٧-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
 ٨-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
 ٢٠- إيفاد مندوبكم المقوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
 نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

Alkaline batteries , O.N (159 K.O - 146/2 Refi.)

Item	Qty	Description	Factory
		<p>Ni-Cd Batteries , low Discharge , 110VDC Consist of (92 Cells) each type KL 200P</p> <p>The battery includes the following locally supplied accessories :</p> <p>i . Connectors . ii . one thermometer</p> <p>iii . one hydrometer</p> <p>iv . Batteries will be delivered empty and discharged</p> <p>ix . Batteries Acid liquid</p> <p>GAZ is TUV certified with ISO 9001 : 2000</p> <p>Batteries are manufactured according to the IEC 60623 and EN 60623</p> <p>-Cell voltage : 1.2 /cell</p> <p>-Extremely long life time - 20 years in stationary cycling operations .</p> <p>-Excellent resistance against electrical and mechanical stress</p> <p>-No risks of terminal decompose or sudden death due to the plate construction</p> <p>- Operational temperature range between - 40°C to +50°C</p> <p>- Robust construction – hard – wearing and insensitive to faults in maintenance</p> <p>-Generous electrolyte reserve – long maintenance interval translucent plastic cases for visible electrolyte level</p> <p>- Very low internal resistance & self – discharge rate .</p> <p>-Min & Max electrolyte levels are clearly marked on the container & not with a sticker label .</p> <p>- The terminals suitable for bolted connections and clearly marked to show the positive (red) and negative (blue) poles</p> <p>-Minimum end battery voltage : 1.00 VDC/cell as per IEC standards .</p> <p>- Float voltage Range : 1.40 – 1.42 V / Cell</p> <p>-Boost voltage Range : 1.55 – 1.70 V /Cell</p>	
1	1	Ni-Cd Batteries 250 AH , low Discharge , 110VDC	146/2 Refi.
2	1	Ni-Cd Batteries 60 AH , low Discharge , 110VDC	146/2 Refi.
3	1	Ni-Cd Batteries 200 AH , low Discharge , 110VDC	159 K.O

* Installation and commissioning in Kom Ombo factories and Refinery factories

Approved by
 M. Elwanly
 15/12/2011