

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

حساسات ومبيّنات ضغط مذكرة القطاعات الهندسية (هـ - الأجهزة) في ٢٠٢٤/١٠/١٧	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٣ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١١/٢١ الساعة العاشرة صباحاً
--	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابية
				ق	جنيه
			حساسات ومبيّنات ضغط طبقاً (لعدد ٣) كشف مواصفات مرفق والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفضا لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مفاوضة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البنينية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيضاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فسخ المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

شخص

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت، المدير العام:

Transmitters required for sugar factory (ESIIC)

item	Qty	specifications	factory
1	1	Smart differential pressure transmitter : with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration range : (- 500 --- 0 mmH2O) adjustable max. pressure : 100 bar supply voltage : 24 VDC output signal : 4 ---- 20 mA	86/1 Refin.
2	1	Smart differential pressure transmitter : with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration range : (0 ----- 1000 mbar) adjustable max. pressure : 100 bar supply voltage : 24 VDC output signal : 4 ---- 20 mA	86/2 Refin.
3	1	Smart differential pressure transmitter : with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration range : (0 ----- 300 mbar) adjustable max. pressure : 100 bar supply voltage : 24 VDC output signal : 4 ---- 20 mA	86/3 Refin.
4	1	Smart differential pressure transmitter : with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration range : (-50 ----- +50 mbar) adjustable max. pressure : 100 bar supply voltage : 24 VDC output signal : 4 ---- 20 mA	86/4 Refin.
5	5	Digital indicator Brand : Comeco - ESM-7730 (or equivalent) Dimension : 72x72 mm DIN Power supply : 220V / 50 Hz Input signal : 4 ---- 20 mA Output signal : <u>two</u> Relay Output (free contacts 220V @ 1A)	919/1 N.H.
6	4	Digital indicator Dimension : 96X48 mm DIN Power supply : 220V / 50 Hz Input signal : Universal Output signal : <u>two</u> Relay Output (free contacts 220V @ 1A)	1025/4 N.H.
7	2	Smart differential pressure transmitter : range : (0 ---- 0.25 bar) with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration max. pressure : 100 bar , supply voltage : 24 VDC , output signal : 4 ---- 20 mA (Square root)	1024/3 N.H.
8	1	diaphragm pressure transmitter : range : (0 --- 1 bar) supply voltage : 24 VDC output : 4 --- 20 mA , input : 3 inch , fluid : juice	1024/4 N.H.
9	2	diaphragm pressure transmitter : range : (0 --- 20 bar) adjustable . supply voltage : 24 VDC , output : 4 --- 20 mA input : 1/2 inch , fluid :	1024/5 N.H.
10	2	Pressure transmitter input signal : (0--- 60 bar) , supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	1024/8 N.H.
11	2	Pressure transmitter input signal : (0--- 6 bar) , supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	1024/9 N.H.
12	5	Pressure transmitter input signal : (0--- 1 bar) , supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	351/1 Kous

13	5	Pressure transmitter input signal : (0--- 6 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	351/3 Kous
14	5	Pressure transmitter input signal : (0--- 60 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	399/3 Kous
15	10	Pressure transmitter , input signal : (-1--- 0 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	291/1 Armant
16	4	Pressure transmitter , input signal : (0--- 1 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	291/2 Armant
17	5	Pressure transmitter , input signal : (0--- 2 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	291/4 Armant
18	10	Digital indicator Brand : Comeco - ESM-7730 (or equivalent) Dimension : 72x72 mm DIN Power supply : 220V / 50 Hz Input signal : Universal Output signal : Relay Output (free contacts 220V @ 1A)	291/5 Armant
19	1	Pressure transmitter input signal : (0--- 40 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	427/3 K.O.
20	1	Pressure transmitter input signal : (0--- 6 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	427/4 K.O.
21	1	Pressure transmitter input signal : (0--- 2.5 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	72/13 K.O.
22	4	Double flanged differential pressure transmitter , Range (0 --- 600 mbar) , Output (4 --- 20 mA) , supply 24 vdc	76/2 K.O.
23	5	Flanged differential pressure transmitter , Range (0 --- 6 bar) adjustable , Output (4 --- 20 mA) supply 24 vdc	76/3 K.O.
24	3	Pressure transmitter input signal : (0--- 1 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	76/5 K.O.
25	4	Flanged differential pressure transmitter , Range (0----- 20 bar) adjustable , Output (4 --- 20 mA) supply 24 vdc , Sensor diameter : 3 inch.	79/4 K.O.
26	3	Vacuum Pressure transmitter , input signal : (-1 ---- 0 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE) ,	79/12 K.O.
27	3	Pressure transmitter , input signal : (0--- 60 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	80/11 K.O.
28	3	Pressure transmitter , input signal : (0--- 10 bar), supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE)	80/12 K.O.
29	3	Smart differential pressure transmitter : with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration range : (0 ----- 1.6 bar) adjustable max. pressure : 100 bar supply voltage : 24 VDC output signal : 4 ---- 20 mA	80/20 K.O.

30	1	Smart differential pressure transmitter : with digital indicators , local keys for Zero & Span calibration range : (0 ----- 60 m bar) adjustable max. pressure : 100 bar supply voltage : 24 VDC output signal : 4 ---- 20 mA	80/21 K.O.
31	2	Vacuum Pressure transmitter , input signal : (-1 ---- 2 bar) , supply voltage : 24 VDC output signal : 4 --- 20 mA Connection : 1/2 inch. (CAPSULE) ,	80/22 K.O.
32	3	Digital indicator Dimension : 96X48 mm DIN Power supply : 220V / 50 Hz Input signal : Universal Output signal : two Relay Output (free contacts 220V @ 1A)	80/23 K.O.
33	3	Digital indicator Dimension : 72X72 mm DIN Power supply : 220V / 50 Hz Input signal : Universal Output signal : two Relay Output (free contacts 220V @ 1A)	80/24 K.O.
<p>General conditions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * The Transmitters should be EU - Japan - USA * all Transmitters should have calibration certificate * guarantee certificate from factory should be supplied in the name of ESIIIC 			