

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨  
Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧  
E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

لوحات BMS لزوم تعديل منظومة الحريق لمراجل ديا بهماغ كوم امبو	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٦٩ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٣/٠٩ الساعة العاشرة صباحاً
---	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
٠٠	٠٠	٠٠	لوحات BMS لزوم تعديل منظومة الحريق لمراجل ديا طبقاً للشروط والمواصفات المرفقة وعددها (٣) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عرض متكامل عن جميع بنود المنظومة المراد تعديلها مع تأكيدات أن العرض لا يتجزأ .
- ٤- يلتزم مقدم العطاء بتقديم سعر لكل بند على حده من بنود المناقصة .
- ٥- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٦- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٧- السداد: بعد الفحص والاستلام
- ٨- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي) .
- ٩- مدة التوريد: على دفعات طبقاً لاحتياجات المصنع.
- ١٠- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١١- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

- ١٢- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١٣- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٤- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.  
١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

## في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.  
٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.  
٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.  
٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  
- شهادة تحليل  
٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.  
٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.  
٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.  
١٨- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظارييف.  
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

## REHABILITATION OF DIA BOILERS KOM UMBO FACTORY

### BMS

Item	QTY	Description		PART NUMBER
1	8	PS	SITOP PSU 200M/5A	6EP1333-3BA10-0AY0
2	8	PM	PM 1507 24 VDC/8A 190W	6EP1333-4BA00
3	8	CPU	1511F-1PN,450KB/1.5MB	6ES7511-1FL03-0AB0
4	22	FDI	F-DI 16x24V DC	6ES7526-1BH00-0AB0
5	15	FDO	F-DO 8x24 VDC 2A PPM	6ES7526-2BF00-0AB0
6	8	DO	32x24 VDC 0.5A BA	6ES7522-1BL10-0AA0
7	8	AI	8xU/I/RTD/TC ST	6ES7531-7KF00-0AB0
8	8	AO	8xU/I ST 16 bit	6ES7532-5HF00-0AB0
9	8	HMI	9"TFT DISPLAY 26 F. KEYS	6AV2123-3MB32-0AW0
10	7	RAIL	MOUNTING RAIL	6ES7590-1AE80-0AA0
11	8	MEMORY CARD	SIMATIC S7 MC 4Mbyte	6ES7954-8LC04-0AA0
12	1	Licence	Upgrade of step 7 professional V13.0 to V20.0 (Basic-Professional - safety) wincc comfort advanced / Unified	SIFLS7PROT1300
13	1	Licence Option	Step 7 Professional V20.0 wincc V20 comfort / advanced / Unified Step 7safety advanced V20	
14	16	Isolator	Power looped Isolator : input signal 4 : 20 mA , Output signal 2 x 4 : 20 mA	
15	150	RELAYS	PLUG IN RELAY 24 VDC DPDT 10A AND LED INDICATOR COMPLETE WITH BASE	
16	120		PLUG IN RELAY 24 VDC DPDT 5A WITHOUT LED INDICATOR COMPLETE WITH BASE	
17	600	TRMINALS	FUSED TRMINAL : size 2 mm with indication led	
18	3500		TRMINAL : size 2 mm	
19	200		TRMINAL : G/Y size 2 mm	
20	100		Terminals separator plate : size 2 mm	
21	500		Partation block terminal : size 2 mm	
22	400	Fuses	Glass fuse 0.5 A , 250 VAC for above terminas	
23	100		Glass fuse 1 A , 250 VAC for above terminals	
24	100		Glass fuse 2 A , 250 VAC for above terminals	
25	7	MCB	MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2PLOES 25 A TYPE C	
26	25		MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1POLE 10 A TYPE C	
27	21		MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1POLE 6 A TYPE C	
28	14		MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1POLE 2 A TYPE C	

29	105	LAMPS	24 VDC LED LAMP GREEN colored , size :
30	45		24 VDC LED LAMP RED colored , size :
31	35		24 VDC LED LAMP YELLOW colored , size :
32	35		24 VDC LED LAMP BLUE colored , size :
33	10		24 VDC LED LAMP WHITE colored , size :
34	35	PUSH BUTTON	PANEL PUSH BUTTON : BLACK colored , DIA.: 22 mm , N.C contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
35	28		PANEL PUSH BUTTON : BLUE colored , DIA. : 22 mm , N.O Contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
36	7		PANEL PUSH BUTTON : YELLOW colored DIA.: 22 mm , N.O Contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
37	7		PANEL PUSH BUTTON : + SIGN DIA. 22 mm , N.O Contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
38	7		PANEL PUSH BUTTON : - SIGN DIA. 22 mm , N.O Contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
39	42		PANEL PUSH BUTTON : WHITE colored DIA. : 22 mm , N.O Contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
40	7		PANEL PUSH BUTTON : GRAY colored , DIA. : 22 mm , N.O Contact (1A , 220VAC) C/W Label holder
41	25	SELECTORS	PANEL TWO POSITIONS SELECTOR: DIA. 22 mm , rating : (1A , 220VAC) , C/W Label holder
42	14	ESD	EMERGENCY SWITCHING OFF TRIGGER , TURN RELEASE,, WITH PROTECTIVE COVER And With two NC contacts (1A , 220VAC) , Lable holders
43	7	ENCLOUSER BMS	Galvanized Floor standing Enclosure panel IP 66 (ABB-SIEMENS-SHNIDER-RITAL) Hight 2000 mm - Width 800 mm - Depth 600 mm c/w the following :- - Filter -Lifting eye bolt - Floor accessories - Lighting and Socket - Door Limit switch - Mounting Plan as attached front view drawing No .1
44	14	ENCLOUSER Ignition	Galvanized Wall monted Enclosure panel IP 68(ABB-SIEMENS-SHNIDER-RITAL) Hight 300 mm - Width 300 mm - Depth 20 mm c/w the following :- -Mounting accessories - Mounting Plan as attached front view drawing No .3
45	7	ENCLOUSER BUP	Galvanized Wall monted Enclosure panel IP 68(ABB-SIEMENS-SHNIDER-RITAL) Hight 300 mm - Width 300 mm - Depth 20 mm c/w the following :- -Mounting accessories - Mounting Plan as attached front view drawing No .4
46	14	ENCLOUSER LCP	Galvanized Wall monted Enclosure panel IP 68(ABB-SIEMENS-SHNIDER-RITAL) Hight 400 mm - Width 400 mm - Depth 20 mm c/w the following :- -Mounting accessories - Mounting Plan as attached front view drawing No .5
47	1	Printer	On line Portable Printer for:- - Wire number Printer - Wire label number Tube - Heat shrink tube Label Marking C/W Software , Power Supply 220 VAC
48	100 meter		- Heat shrink tube (White) 2 mm comapatable with above printer
49	100 meter		- Heat shrink tube (White) 3 mm comapatable with above printer

47	1	Printer	On line Portable Printer for:- - Wire number Printer - Wire label number Tube - Heat shrink tube Label Marking C/W Software , Power Supply 220 VAC
48	100 meter		- Heat shrink tube (White) 2 mm compatible with above printer
49	100 meter		- Heat shrink tube (White) 3 mm compatible with above printer
50	7	SIREN	Motorized Siren with Flasher , 220 Vac , 85 dB or higher.
51	1400 meter	Wires	Thermoplastic copper wire , dia.: 1 mm <sup>2</sup> , blue colored
52	700 meter		Thermoplastic copper wire , dia.: 1 mm <sup>2</sup> , brown colored
53	700 meter		Thermoplastic copper wire , dia.: 1 mm <sup>2</sup> , red colored
54	700 meter		Thermoplastic copper wire , dia.: 1 mm <sup>2</sup> , black colored
55	100 meter		Thermoplastic copper wire , dia.: 2 mm <sup>2</sup> , red colored
56	100 meter		Thermoplastic copper wire , dia.: 2 mm <sup>2</sup> , black colored
57	14		10 Pin Screw Plug & socket (male+Female) surface mounting

General Conditions :-

- \* Delivery period max. 4 month
- \* All PLC modules of front connectors with screw terminals .
- \* MINIATURE CIRCUIT BREAKERS - Push buttons- Lamps -Sockets- Terminals - Relays should be EU origin
- \* Wires should be AL sewidiy - ElWady - Egyptic cables - BICC - العالميه للكابلات - انيرجيا لكابلات الطاقة
- \* All items are LUMP SUM .

3/3