

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

بلوف محطات تخفيض البخار مذكرة القطاعات الهندسية (هـ - الأجهزة) في ٢٠٢٦/٠٣/٠٣ ط.ف: ٢٢ جرجا ، ١٠٣٦ نجع حمادي	مظروف واحد	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٧٥ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٣/٣١ الساعة العاشرة صباحاً
---	---------------	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			بلوف محطات تخفيض البخار طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (١) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص الاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة من مائة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.

- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).
- ١٩- يرفق بالعرض سابقة خبرة

٢٠- في حالة التعاقد

- ٢٠-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢٠-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٢٠-٣- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٢٠-٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٢٠-٥- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٢٠-٦- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٢٠-٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢١- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

ترسيم

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

Control valves required for sugar factory

Item	QTY	Specification	Factory
1	1	<p><u>Electro Penumatic pressure reducing Control Valve</u></p> <p><u>Construction :</u> * Type : perforated cage , Globe plug * DN 300 mm , *PN 63 bar * Complete with counter flanges , bolts , nuts , gasket</p> <p><u>Body material :</u> * Suitable for application .</p> <p><u>Trim and Internal material</u> * Suitable for application .</p> <p><u>Process Connection:</u> * Pipe line diameter : 300 mm , * Connection : flanged</p> <p><u>Fluid Data :</u> * Fluid phase : Super heated steam , * Inlet Temperature : +/-400 °C * Inlet pressure : 30 bar , * Output pressure : 1.5 bar , * Max. flow : 80 T/hr.</p> <p><u>Method Of Operation :</u> 1- Electro Penumatic Positioner : -input signal : 4 ----- 20 mA , - Air supply : 4 ----- 7 bar , - Out put signal : to the actuator - Feedback position signal : 4 ---- 20 mA for 0 ----- 100% stroke -Ingress protection : IP66 , - With air filter & oiler 2- Actuator : - Single acting penumatic actuator , - Input signal : air signal from I/P positioner - Action : Normal close (spring to close) - <u>Calculation sheet is a must.</u></p>	22 Girga
2	1	<p><u>Electro Penumatic pressure reducing Control Valve</u></p> <p><u>Construction :</u> * Type : perforated cage , Globe plug * DN 200 mm , *PN 40 bar * Complete with counter flanges , bolts , nuts , gasket .</p> <p><u>Body material :</u> * Suitable for application .</p> <p><u>Trim and Internal material</u> * Suitable for application .</p> <p><u>Process Connection:</u> * Pipe line diameter : 200 mm , * Connection : flanged .</p> <p><u>Fluid Data :</u> * Fluid phase :steam , * Inlet Temperature : +/- 400 °C * Inlet pressure : 25 bar , * Output pressure : 1.5 bar , * Max. flow : 50 T/hr.</p> <p><u>Method Of Operation :</u> 1- Electro Penumatic Positioner : -input signal : 4 ---- 20 mA , - Air supply : 4 ----- 7 bar - Out put signal : to the actuator - Feedback position signal : 4 ---- 20 mA for 0 ----- 100% stroke -Ingress protection : IP66 , - With air filter & oiler 2- Actuator : - Single acting penumatic actuator - Input signal : air signal from I/P positioner - Action : Normal close (spring to close) - <u>Calculation sheet is a must.</u></p>	1036 N.H.

General Note : Goods Origin should be U.S.A. , European Union , Japan only.

A handwritten signature is present over a rectangular stamp. The signature appears to be 'S. S. S.' or similar. The stamp contains some illegible text and a circular emblem.