

**شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية**  
**١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣**  
**احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية**

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
www.siicegypt.comsite:	e-mail: purchasing@siicegypt.com

أجهزة وأدوات وخراطيم للإطفاء طلبية عامة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ منكرة قطاع البنية والسلامة والصحة المهنية في ٢٠٢٤/٠٦/٠٢	بنظام المظروفين	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الساعة العاشرة صباحاً
--	-----------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

الكميه	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة				بند رقم
			بالأرقام	كتابة	ق جنية	ق جنية	
		أجهزة وأدوات وخراطيم للإطفاء طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٧) الموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة					

ويقدم العروض على أساس الآتي:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعرى) وذلك بجلسه الفض الموضحة بعليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

**المظروف الفني :**

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية بطاريات قلوية نوكل كاديوم ذو معدل التفريغ البطئ .
- يتم إخطاركم بموعيد تقديم العينات للفحص بقطاعات المشروعات بالحوامدية .

**مظروف التأمين الابتدائي:**

- يقدم التأمين الابتدائي ٢% يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

١) خطاب ضمان بنكي

٢) تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	شركة السكر والصناعات التكاملية
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٤٣٠٠١٠	المصرية
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسه فض المظاريف .

**جـ المظروف المالي:**

السعر بالحراف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمنا الآتي:-

١- السداد: ١٠٠ % بعد الفحص والاستلام

٢- التسليم: ترانزيت الحوامدية

٣- مدة التوريد: أقل مدة توريد ممكنة بحد أقصى ثلاثة شهور وتحسب مدة التوريد من استلام أمر التوريد سالمه ادارنه ادارنه

- ٤- الاشراف على التركيب والتشغيل إن وجد
- ٥- الضمان ١٢ شهر ضد عيوب الصناعة من تاريخ التوريد
- ٦- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أن يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ٧- بشرط أن يكون المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية .
- ٨- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٩- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٠- تكون الأفضلية للموردين المتفقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقاييس بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .
- ١١- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٢- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة .
- ١٣- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه .
- ١٤- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة القض للطلاع والمطابقة).

### ١٣ - في حالة التعاقد

- ١٤-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد .
- ١٤-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائى (١٠ %) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .
- ١٤-٣- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
  - شهادة اختبار
- ١٤-٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والاتفاق على حساب المتفاق دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة .
- ١٤-٥- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ١٤-٦- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فللشركة السكر الحق في توقيع غرامات تأخير عليه قدرها ١ % عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤ % من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .
- ١٤-٧- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفض .
- تأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمالى	الصنف	
٦٨	<p>خرطوم كريستال مبطن باللواكيش كامل باللواكيش نظام موريس ٢٠.٥ بوصة بطول ٣٠ متر ، يتحمل ضغط انفجار لا يقل عن ٤٥ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار (م.ق.م ٣٥١٣ / ٢٠٠٥) . اللواكيش من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوطة بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ موضحاً بها بلد الصنع والطراز وسنه الإنتاج يجب الا تزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد .</li> <li>- تتبعه الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لانقل عن سنتين من تاريخ الاستلام وذلك ضد عيوب الصناعة .</li> <li>- مطبوع على كل وحد طول على الخرطوم ( رقم وتاريخ المواصفة درجة الخرطوم والقطر الداخلى ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج ) بطريق غير قابله للمحو .</li> </ul>	١

مدير عام السلامة والصحة المهنية في القطاعات التكاملية رئيس قطاعات البيئة والسلامة والصحة المهنية

كيعيابا<sup>ك</sup> هيمن إبراهيم أحمد



٦١

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٤/٢٥/٢٠٢٥

اجمالي	الصنف	م
٥٧	<p>- خرطوم ١.٥ بوصه باللواكيير ٢.٥ بوصة نظام موريس بطول ٣٠ متر</p> <p>- مبطن بالكاوتش مقاوم للأحماض كامل ، يتحمل ضغط إنفجار لا يقل عن ٥٥ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٧ بار ( م.ق.م ٢٠٠٥/٣٥١٣ ) .</p> <p>- اللواكيير من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتتشغيل الشاق ومربوط بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم . تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ موضحًا بها بلد الصنع والطراز وسنة الإنتاج يجب الا تزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد .</p> <p>- تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام ضد عيوب الصناعة .</p> <p>- مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم ( رقم وتاريخ المواصفة - درجة الخرطوم والقطر الداخلي - ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج ) بطريقة غير قابلة للمحو .</p>	٢

مدير عام السلامة والصحة المهنية

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

كيميات / هيمان إبراهيم أحمد



بموجب

٦٦

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

فطام مصر للبودرة والسلامة والصحة المصرية

ادارة السلامة والصحة المهنية

النطاق الفي لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمالي	الصنف	م
٢٥	- خرطوم كاوتتش بالبسبورى لجهاز ثانى اكسيد الكربون سعة ٦ كجم بطول ١ متر مسلح - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٣ -
١٥	- خرطوم كاوتتش بالبسبورى لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٢٠ كجم بطول ٢ متر مسلح . - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٤ -
٨٠٠ م	- خرطوم قطر واحد بوصة متيل من الداخل ضغط انفجارى لا يقل عن ٣٠ بار وطول اللفة الواحدة ٣٠ متر -(م.ق.م - ١ / ٧٧٧٦ - ٢٠١٤).	٥ -
٤١	- جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة ١٢ كجم ، نوع البوترة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٦ -
٧٦	- جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة سعة ٦ كجم ، نوع البوترة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٧ -

مدير عام السلامة والصحة المهنية رئيس قطاعات البيئة والسلامة والصحة

كيمياوى / هيمن ابراهيم احمد



احمد

رقة السكر والصناعات التحويلية المصرية

قطالايات العبرية

اداره کلیه امور

الصـنـف	مـ
- جهاز اطفاء سعة "٥٠ كجم" بودرة كيماوية جافة على عجل على أن يتحمل ضغط انفجار هيدروليكي لا يقل عن ٧٠ بار وضغط تشغيل ١٧.٥ بار وضغط اختبار على ٣٥ بار (م.ق.م ٢٠٠٧ / ١٤٩٤)	٨
- جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ٦ كجم (م.ق.م ٧٣٥)	٩
- جهاز إطفاء رغوي ٩ لتر أكوا جت (م.ق.م ٤١٠٥) ..	١٠
- اسطوانة اطفاء رغوي ٥٠ لتر (م.ق.م ٤١٠٥) ..	١١
- جهاز اطفاء ثاني أكسيد الكربون ١٢ ك (م.ق.م ٧٣٥) ..	١٢
- جهاز اطفاء بودرة كيماوية جافة محمول على عجل ٢٥ كجم	١٣
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية	

**مدير عام السلامة والصحة المهنية**  
**رئيس قطاعات البيئة والسلامة**

کیمیائی ایمنی ابراهیم احمد



1

412

## النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجمالي	الصنف	م
١٥	<p>- صندوق إطفاء مجهز ببكرة هوزريل بالخرطوم والبشبوري ١ بوصلة بالمواصفات الآتية :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الصندوق مصنوع من الصاج سمك ١١ مم إلى ١٢ مم .</li> <li>- يتم تصنيع البكرات بكبسها على مكابس هيدروليكيه لتشكيل أضلاع تكسبها القوة والصلابة وتمنع التواءها عند الاستخدام .</li> <li>- يتم طي الأطراف الخارجية للبكرة الى الداخل وذلك من اجل استخدام أمن .</li> <li>- الخرطوم المطاطي يعمل على ضغط تشغيل ١٥ بار كما يتم اختباره على ضغط انفجار يبلغ أكثر من ٥٠ بار .</li> <li>- محيط مقابض الابواب مصنوعة من الاستانلس استيل والمقبض متحرك</li> <li>- الصناديق تعالج حراريا ضد الصدأ قبل الدهان ويتم دهانها الكتروستاتيكياً مما يكسبها صلابة لحمايةها من العوامل الجوية كالصدأ ( م.ق.م ٢٠١٤/٧٧٧٦ )</li> </ul>	١٤

مدير عام السلامة والصحة المهنية

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

كيميانى / هيمان إبراهيم أحمد



٧١٥

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

	الصنف	م
٣١	<p>- دولاب من الصاج المعالج ضد الصداء ومدهون الكتروستاتيك لحفظ الخراطيم مقاس <math>30 \times 60 \times 60</math> سم طبقاً لرؤية اللجنة الفنية</p>	٢١
٩	<p>- خلاط رغوي نمرة " ١٠ " كامل بالمولد (بالقاذف) بالمواصفات الآتية:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن تكون مادة الصناع للخلاط من سبيكة معدنية خفيفة على أن يكون قلب الخلط أمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع مادة الرغوي .</li> <li>- أن يكون الخلط قابل لضبط نسبة الخلط من ( صفر % ) عن طريق مقبض ( مفتاح ) .</li> <li>- أن يعطي الخلط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ( ٧٥ ) بار.</li> <li>- مطابق للمواصفات القياسية المصرية</li> </ul>	٢٢



14