

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٤٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تلapon: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

مهمات كهربائية
ط، ف: ١٠٧ ، ١٢٩ ، التكير

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٤/١٠٨
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١١/٢٥
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

الإجمالي	كتابة	بالأرقام		المواصفات	الوحدة	الكميه	بند رقم
ق	جنيه	ق	جنيه				
				مهمات كهربائية لمشروع المؤخرة الجديدة طبقاً للمواصفات المرفقة وعدده (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة			

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسلیم: يذكر مكان التسلیم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٣٥٣١٢٨٨	

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتواافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

١٥ يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١٦ أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٧ يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٨ يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضربيّة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٩ - في حالة التعاقد

١-١٩ تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

٢-١٩ أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابقة ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.

٣-١٩ يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.

٤-١٩ يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

٥-١٩ جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتنافق دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

٦-١٩ شركة السكر الحق في الإسنادالجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .

٧-١٩ إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد اقصى ٤٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدتها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرته التأمين النهائي والرجوع على المورد بأى أضرار لحقت بشركة السكر .

٨-١٩ لن يلتفت لأى عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث ان المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع —————

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة :

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

المواصفات الفنية للطلب الفني رقم ١٢٩، ١٠٧، تكرير

الكتلة	المواصفات الفنية	-
3	<p>ABB TP40.2 Indoor Current Transformers for MV Medium Voltage Power with the following specifications :</p> <p>Rated voltage : 11kV</p> <p>Rated frequency : 50 HZ</p> <p>Insulation level : 12/28/75kV</p> <p>Ratio : 200//5/5 A</p> <p>Insulation class : E</p> <p>Rated Short-Time Thermal Current : 100/40 KA</p> <p>Indoor CT MV Transformers Protection : IP 40</p> <p>Transformers are manufactured conformably to IEC Standards</p> <p>Transformers are designed for ambient temperature 50°C</p> <p>Burden class (VA/Cl) : 1S1 - 1S2 , 15VA , CL. 0.5 FS 5</p> <p>Burden class (VA/Cl) : 2S1 - 2S2 , 15VA , CL 5P 10</p> <p>Submit us with technical catalogue or data sheet for the C.T</p>	-١
1	<p>AC Digital Ampere meter (0- 200)A Can be measured electric current in ampere and display the value in numeric form , the meter provided with Out put : 4 - 20 ma</p>	-٢
3	<p>High voltage fuse for voltage transformer type (ACEF ABB)</p> <p>In : 6A</p> <p>Un: 12KV</p> <p>I1 (Max tested Breaking current) : 50KA</p> <p>I3 (rated Min . breaking current) $\leq 3 \times In$</p>	-٣
3	<p>High voltage fuse for voltage transformer type (ACEF ABB)</p> <p>In : 63A</p> <p>Un: 12KV</p> <p>I1 (rated Max. Breaking current) : 50KA</p> <p>I3 (rated Min . breaking current) $\leq 3 \times In$</p>	-٤
3	<p>High voltage fuse for voltage transformer type (ACEF ABB)</p> <p>In : 100A</p> <p>Un: 12KV</p> <p>I1 (rated Max. Breaking current) : 50KA</p> <p>I3 (rated Min . breaking current) $\leq 3 \times In$</p>	-٥
2	<p>Digital Multimeter type :KMM 01U , KARACA</p> <p>Technical Specifications:</p> <p>Measurement Range : Ampermeters : 0...9999 A</p> <p>Voltmeter</p> <p>L1 : 180...260 VAC</p>	-٦

L2 : 0...300VAC
 L3 : 0...300VAC
 Frequencymeter: 30...70 Hz.
 Accuracy:
 Ampermeter : $\pm (%1 + 1)$
 Voltmeter : $\pm (%1 + 1)$
 Frequencymeter : $\pm (% 0,2 + 0,1)$
 Class : 1
 CT Ratios : 1...2000
 Screen : Ampermeter : 3 x 4 digits
 Voltmeter : 3 digits
 Frequencymeter : 3 digits
 Supply Voltage : 230 Vac $\pm %20$, 50/60 Hz
 Power Consumption : <=3W
 Ambient Temperature : -5...+55 C
 Electrical Connector : Socketed Connectors
 Connection : Vertical or Front Panel
 Dimensions : 96x96 mm
 Submit us with technical catalogue or data sheet for the Digital Multimeter type :KMM 01U

- تقديم *data sheet* والكتالوجات الفنية بالعرض الفني

- تقديم شهادة الضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة للأصناف التي يتم توريدها

- تقديم صورة من شهادة المنشأ للبضاعة التي يتم توريدها