

قطاعات المشتريات

تلفون: ۲۰۲۲۳۹۲۹۱۳۸
۲۰۲۲۳۹۲۹۰۷۷

E-mail: puraching@siicegypt.com

حساسات حرارة وضغط مذكرة القطاعات الهندسية (هـ - الأجهزة) في ٢٠٢٦/٠٩/١٩	مظروف واحد	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٥٧ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/١٠/٢٩ الساعة العاشرة صباحاً
---	-------------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة			
				بالأرقام		كتابة	
				ق	جنيه	ق	الإجمالي جنيه
			حساسات حرارة وضغط لكشف المواصفات الفنية المرفق وعدده (٢) والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من العطاءات				

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
 - ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
 - ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
 - ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
 - ٥- السداد: بعد الفحص الاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
 - ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
 - ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
 - ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
 - ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة منأولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

۱۔ خطاب ضمان بنکی

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١٠- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١١- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل.
- ١٢- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٣- المطالب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب.
- ١٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ ج.م للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩- يرفق بالعرض سابقة خبرة

٢٠- في حالة التعاقد

١-٢٠- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

٢-٢٠- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.

٣-٢٠- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.

٤-٢٠- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

٥-٢٠- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

٦-٢٠- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .

٧-٢٠- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٢١- إبفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاري.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

Temperature & Pressure Sensors

item	Qty	specifications	factory
1	2	Temperature Transmitter : SIEMENS - SITRANS - TF 7NG3135-0AC11-Z U03+Y23+Y01 Output : 4 --- 20 mA , Supply : 24 VDC .	876/1 A.K.
2	2	Two wire Pressure transmitter Range : 0--- 20 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	876/2 A.K.
3	30	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 500 deg.C , diameter of thermowell : 9 mm, Neck length : 100 insertion , thermowell length : 300 mm	1005/1 A.K.
4	30	Digital Indicator and controller , Input signal : RTD , Output signal free contacts (rated 220VAC , 2A) Power supply : 220V/50Hz , Dimension : 96x96 mm	1005/2 A.K.
5	2	SITRANS P Transmitter for pressure 7MF 4033 - 1BA10 - 2DC6-Z VDC 10.5 ---- 45 V , 4-20 mA Measuring span : 0.01 - 1 bar Over range limits : -1-6 bar	1003/6 A.K.
6	1	Two wire Pressure transmitter Range : 0--- 400 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	1004/3 A.K.
7	3	Two wire Pressure transmitter Range : 0--- 10 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	1004/4 A.K.
8	2	Flanged type Thermometer: Center back connection with front flange. Dial size : 100 mm , Measuring range : 0 100 deg. C Bulb diameter : 12 mm . Immersion length : 75 mm . Capillary length : 3000 mm . Process connection : 1/2 " NPT male. Two dual contacts (NO, COM , NC) for min. and max. rating 220 VAC , 1 Amp.	89 Girga
9	2	Flanged Diaphragm Pressure Transmitter : Range : 0 ----- 1 bar , Supply voltage : 24 VDC , Output signal : 4 ----- 20 mA , Input flanged : DN 3 " CL 150 - ASME : B16.5 , Fluid : Juice .	1108/4 N.H.
10	2	Two wire Pressure transmitter Range : 0--- 40 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	1108/7 N.H.
11	2	Thermocouple type J range : 0..... 600 deg.C with St.St. thermowell , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 300 mm , diameter of thermowell : 6 mm	1109/6 N.H.

12	2	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 600deg.C , diameter of thermowell : 6 mm , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 300 mm	1109/7 N.II.
13	2	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 600deg.C , diameter of thermowell : 6mm , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 1000 mm	1109/8 N.II.
14	6	Two wire Pressure transmitter , Range : 0--- 60 mbar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	426 Dishna
15	4	Flanged Diaphragm Pressure Transmitter : Range : 0 ----- 1 bar , Supply voltage : 24 VDC , Output signal : 4 ----- 20 mA , Input flanged : DN 4 " CL 150 - ASME : B16.5 , Fluid : Massecuite .	586 Kous
16	2	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 600 deg.C , diameter of thermowell : 8 mm , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 400 mm	381/2 Armant
17	1	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 400 deg.C , diameter of thermowell : 8 mm , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 250 mm	381/4 Armant
18	5	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 600 deg.C , diameter of thermowell : 6 mm , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 400 mm Complete with programable converter : (input signal : 0..... 600 deg. C , output signal : 4 20 mA)	50/2 Armant
19	3	PT 100 sensor assembly with St.St. thermowell , range : 0 ---- 250 deg.C , diameter of thermowell : 6 mm , Neck length : 100 insertion , insertion thermowell length : 200 mm	50/12 Armant
20	2	Electronic diffrential pressure transmitter: two wire type , with the following data : supply 24 VDC , range : (0---100) mbar , Output signal : 4---20 mA Transmitter should be with zero & span facilities , Complete with Three way valve manifold	1158/1 Edfo
21	4	Two wire Pressure transmitter , Range : 0.63--- 63 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	1158/3 Edfo
22	10	Two wire Pressure transmitter , Range : 0--- 3 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	1157/1 Edfo
23	1	Two wire Pressure transmitter , Range : 0--- 600 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	186 K.O.
24	2	Infrared Electronic Spark Detector RIV-601P/S Brand : Control Logic	187 K.O.
25	3	Two wire Pressure transmitter , Range : 0--- 1 bar , output signal : 4 --- 20 mA , power supply 24 VDC Capsule (Finger) type , Connection : 1/2 inch.	189/4 K.O.

General note : Brands : SIEMENS , ABB , WIKA , Aplisens , Thermotec , Tema , WINTERS , Endress + Hauser , Toshiba , and any EU-USA-JAPAN brands .

شركة السكر والصناعات الكيماوية
القاهرة