

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

تعديل منظومة الحريق لمراحل ديا (مجموعة بلوف الغاز)	طلب أسعار/مناقصة رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٥٢ (مؤجلة) جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/١٢/٢١ الساعة العاشرة صباحاً
---	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة بالأرقام	الإجمالي
ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه
٠٠	٠٠	٠٠	تعديل منظومة الحريق لمراحل ديا (مجموعة بلوف الغاز) طبقاً للشروط والمواصفات المرفقة وعددها (٤) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الاتي:-

- ١- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عرض متكامل عن جميع بنود المنظومة المراد تعديلها مع تأكيدات أن العرض لا يتجزأ .
- ٤- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٥- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٦- السداد: بعد الفحص والاستلام
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي)
- ٨- مدة التوريد: على دفعات طبقاً لاحتياجات المصنع.
- ٩- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٠- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٣- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٦- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بكتاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة تحليل
- ٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٦- لشركة السكر الحق في إلغاء المناقصة.
- ٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ١٧- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظارييف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

Main valve skid

	item	QTY	specification	U.P	T.P
1	A-1	7	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 16 bar connection : M20 × 1.5		
2	A-2	7	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 1.6 bar connection : M20 × 1.5		
3	A-3	7	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 0.5 bar connection : M20 × 1.5		
4	A-4	7	Natural gas filter D71128540 F1 L=350 , 0.25 DN : 100 PN : 40 Ø : 114.3 × 3.6 mm		
5	A-5	7	Electro Penumatic Butterfly ON/OFF control valve : DN : 80 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 16 bar , Lining : NBR Complete with : Limit switches box (2 limit SPDT) Single acting penumatic actuator , 3/2 Solenoid valve(24 VDC) Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
6	A-6	7	Butterfly valve : DN : 80 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 16 bar , Lining : NBR Complete with : Hand wheel		
7	A-7	7	Natural gas pressuer regulator DN 50 , Ansi 150 MBN 50 × 100 Input pressuer : 6 : 10 bar Output pressuer : 1.6 bar Max Flow 3400 m3 / h		
8	A-8	7	Safty Valve DN 25 G" × Rp1 , Fig .67.963-FPM Max pressuer 1.6 bar		
9	A-9	7	Pressuer switch 61214 M12× 1.5 0.25: 2.5 bar		
10	A-10	14	Pressuer switch 61214 M12× 1.5 0.1: 1 bar		
11	A-11	7	Electro Penumatic Butterfly control valve : DN : 100 mm , Fluid : Natural gas PN : 10 bar , Lining : NBR Complete with : Single acting penumatic actuator , Electro penumatic positioner , I/P : 4 --- 20 mA , Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
12	A-12	7	Natural gas pressuer regulator DN 15 , Ansi 150 Input pressuer : 0.1 : 1.6 bar Output pressuer : 0.2 bar		

2Branch valve skid

item		specification	U.P	T.P
13- B-1	14	2 wire pressure transmitter Power supply : 24 VDC Signal 4 : 20 ma Range : 0 : 1.6 bar connection : M20 × 1.5		
14- B-2	14	Butterfly valve : DN : 100 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 10 bar , Lining : NBR Complete with : Hand wheel		
15- B-3	14	Natural gas filter D71128540 F1 L=350 , 0.25 DN : 100 PN : 40 Ø : 114.3 × 3.6 mm		
16- B-4	28	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 1.6 bar connection : M20 × 1.5		
17- B-5	28	Electro Penumatic Butterfly ON/OFF control valve : DN : 100 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 10 bar , Lining : NBR Complete with : Limit switches box (2 limit SPDT) Single acting penumatic actuator , 3/2 Solenoid valve (24 VDC) Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
18- B-6	14	Electro Penumatic Ball ON/OFF control valve : DN : 20 mm , Fluid : Natural Gas , PN : 10 bar , Lining : NBR Complete with : Limit switches box (2 limit SPDT) Single acting penumatic actuator , 3/2 Solenoid valve (24 VDC) Air supply : +/- 6 bar , air filter regulator		
19- B-7	14	Pressuer switch 61214 M12× 1.5 0.1: 1 bar		

2Branch Ignition valve

item		specification	U.P	T.P
20- C-1	14	Bourdon tube pressure gauge dial : 100 mm (4 inch) range : 0 ---- 0.5 bar connection : M20 × 1.5		
21- C-2	28	Solenoid Valve 2/2 DN : 15 Power supply : 24 VDC		

Fitting and connections

	item		specification	U.P	T.P
22	D-1		Counter Flanges assembeled with each valve and regulator, Seal , bolts and nuts		
23	D-2	140	NTP M20 ×1.5 , L=80 mm		
24	D-3	280	Connect pipe M20 ×1.5 , M20 ×1.5 L		
25	D-4	140	Valve type A M20× 1.5 , M20 × 1.5 L		
26	D-5	35	Ball valve DN 25 PN 40 type84		
27	D-6	35	Ball valve DN 25 PN 40 type84.1		
28	D-7	35	Ball valve DN 15 PN 40 type84		
29	D-8	35	Ball valve DN 15 PN 40 type84.1		
30	D-9	35	Reducing M20×1.5 / M12×1.5		
31	D-10	21	Horizontal Instrument air Header Contain the following :- * Air filter regulator * 4 1/4" ball valve * 1/2 " drain ball valve * 1 " input ball valve		

General conditions :-

- * Valve Vendor list (Wouter witzel - Ebro - Valvea - Bray - Omal - OMC - Ari armaturen- Comeval)
- * Pressure gauge vendor list (Wika - Ashcrof)
- * Solenoid vendor list (Festo - Rexroth - parker-Asco)

Alakamal

General notes :

- * A-4 , B-3 : Y- Strainer , Body material : Carbon steel , Element : St.St. grade , mesh : 10 u
- * For all butterfly valves , Seat : NBR or EPDM , Body material : Carbon steel , Disk material : St.St. 316 , Connection : flanged .
- * For item A-8 , Set point : 1.6 bar.
- * For items A-9 , A-10 : The required is the type listed or any compatible type.
- * For item B-1 : the required transmitters are of finger or capsule type .
- * for item B-2 : Complete with hand lever.
- * For item C-2 : Threaded type .
- * Item D1 for all above mentioned (valves , regulators).
- * All items of SAFE AREA .