

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

بلوف تحكم ومشغلاتها لصالات المصانع المختلفة
مذكرة القطاعات الهندسية (هـ - الأجهزة)
في ٢٠٢٦/٠٨/٠٨
طلبية مجمعة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

مظروف واحد

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٣٧
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٩/١٣
الساعة الثانية عشر ظهرا

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

رقم البند	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	الإجمالي
				بالأرقام	ق
				جنيه	جنيه
			بلوف تحكم ومشغلاتها لصالات المصانع المختلفة طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: بذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص الاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناوله المندوب وليس باسم المندوب فقط.
- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).
- ١٩- يرفق بالعرض سابقة خبرة

٢- في حالة التعاقد

- ١-٢٠- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-٢٠- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-٢٠- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-٢٠- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-٢٠- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-٢٠- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-٢٠- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢١- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع


الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

Control valves required for sugar factory

Item	QTY	Specification	Factory	
1	2	OMC electro pneumatic Rotary positioner model R99E , with feedback (4---20) mA , (PTLZ Kit)	876/4 A.K.	مصنع التقطير ومجفف الفيناس
2	2	OMC electro pneumatic Linear positioner model RE01 , with feedback (4---20) mA , (PTLZ Kit)	876/5 A.K.	
3	3	OMC electro pneumatic Rotary positioner model R99E0 , with feedback (4---20) mA , (PTLZ Kit)	940 A.K.	بلوف الطبخ
4	2	Pneumatic block single acting Spare part : C73451 - A430 - D80 Type : C73451 - A430 - B30 Model : Siemens	418/1 Distil.	لتشغيل وحدة التقطير بالكفاءة المطلوبة
5	2	Electro Pneumatic Positioner EP5 Input : 4 ---- 20 mA Supply : max. IMPA/ max 150 PSI Temp. : -20 deg. C to +85 deg. C For PMA valve control	1111 N.H.	لبلوف النفط
6	5	Positioner Type : SI SIPART PS2 HART Positioner 6DR5210-0EN 100 AA ### V: 10-30 VDC A: 4 ---- 20 mA IP66 , With feedback signal (4----20 mA)	876/8 A.K.	مصنع التقطير ومجفف الفيناس
7	2	Positioner 6DR5011-0N00-0AA0	52 Girga	مشغلات لبلوف المصنع
8	2	Positioner 6DR5020-0N00-0AA0	166/10 K.O.	لبلوف المراجل البخارية
9	1	Flanged Diaphragm Valve DN50 , PN16 Fluid : Acid (H2SO4) 98% Air Supply : 5 bar Complete with pneumatic actuator , Normal Closed and	1036/1 N.H.	عنابر المصنع
10	1	Positioner Type : SI SIPART PS2 HART Positioner 6DR4004-8NN30 V: 10-30 VDC A: 4 ---- 20 mA Supply air : 6 bar , output air : 0 --- 3 bar IP66 , With feedback signal (4----20 mA) With lever feedback	587 Kous	مشغل لبلوف التحكم في اضافة لبن الجير على العصير بالمقدمة



11	2	Electro Penumatic Butterfly Control Valve * Complete with counter flanges , bolts , nuts , gasket . <u>Construction :</u> * DN 250 mm , *PN 16 bar <u>Body material :</u> * Carbon steel 1.0619 <u>Trim and Internal material</u> * Disc : St.St. * Shaft : St.St. , , Liner : EPDM Process Connection: * Pipe line diameter : 250 mm , * Connection : Waffer <u>Fluid Data :</u> * Fluid phase : Steam , * Inlet Temperature : +/- 130 °C , * Inlet Pressure : Vacuume bar <u>Method Of Operation :</u> 1- Electro Penumatic Positioner : -input signal : 4 ----- 20 mA , - Air supply : 4 ----- 7 bar , - Out put signal : to the actuator - Feedback posistion signal : 4 ---- 20 mA for 0 ----- 100% stroke -Ingress protection : IP65 , - With air filter & oiler 2- Actuator : Double acting penumatic actuator , - Input signal : air signal from I/P positioner	524/1 Kous	خطوط التفريغ بقيزانات الطبخ
12	1	Electro Penumatic Butterfly Vacuum Control Valve * Complete with counter flanges , bolts , nuts , gasket . <u>Construction :</u> * DN 600 mm , *PN 10 bar <u>Body material :</u> * Carbon steel 1.0619 <u>Trim and Internal material</u> EPDM or equivalent material <u>Process Connection:</u> * Pipe line diameter : 600 mm , * Connection : Waffer <u>Fluid Data :</u> * Fluid phase : vabour , * Inlet Temperature : +/-130°C , *Vacuum pressure : -0.99 bar <u>Method Of Operation :</u> 1- Electro Penumatic Positioner : -input signal : 4 ----- 20 mA , - Air supply : 4 ----- 7 bar , - Out put signal : to the actuator - Feedback posistion signal : 4 ---- 20 mA for 0 ----- 100% stroke -Ingress protection : IP66 , - With air filter & oiler 2- Actuator : - Double acting penumatic actuator - Input signal : air signal from I/P positioner , - Action : Normal close (spring to close) - Vacuume prooffe test certification.	184/1 K.O.	بلف فراشه لزوم تفريغ طبخ ج بالمؤخره
13	3	Electro-Hydroulic converter Signal Converter input signal : 4 ----- 20 mA , 2 ----- 7 bar output signal : 0.2 ----- 1 bar	427 Deshna	المراجل البخاريه

General Note : Goods Origin should be U.S.A. , European Union , Japan

شركة المكنز والمصنعة
المنتجات